

OSVĚDČENÍ

O PRŮKAZNÍCH ZKOUŠKÁCH

č. 1087/503/99

Objednavatel : KÁMEN ENGINEERING, s.r.o.,
Gočárova 806
500 02 Hradec Králové

Objednávka číslo : Trvalá

Obsah objednávky : Průkazní zkoušky suroviny v rozsahu požadavků harmonizované české technické normy ČSN 72 1800 - „Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky“ Technické požadavky.

Obchodní název : **BEE STONE**

Homina : Pískovec

Převzetí vzorků : 22.6.1999

Vzorek číslo : 1425/99

Závěr :

Dodaný vzorek červeného pískovce z oblasti západního pobřeží Egremont Cumbria dovážený pod obchodním názvem **BEE STONE**, země původu Velká Británie, zjištěnými hodnotami výsledků zkoušek provedených akreditovanou laboratoří č. 1046, Hořice,

vyhovuje

požadavkům harmonizovaných českých technických norem a technickým předpisům:

- ČSN 72 1800 - „Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky“, Příloha 3, skupina I/A
- ČSN 72 1810 - „Prvky z přírodního kamene pro stavební účely“
- ČSN 72 1820 - „Obkladové a dlažební desky z přírodního stavebního kamene“ omezení použití dlažby jako neexponované

Vyhlášení č. 184/1997 Sb. SÚJB o požadavcích na zajištění radiační ochrany

- Přílohy : 1. Zpráva č. 503/99 o průkazních zkouškách
2. Přehled výsledků průkazních zkoušek suroviny
3. Protokol ŠURO Hradec Králové č. RO-HK-528/99 o obsahu radionuklidů
- Přílohy jsou nedílnou součástí Osvědčení.

V Hořicích dne 30. července 1999



Bohumila Krutlová
statutární představitel AO 218